



АКТ № 2301-1/В
о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов

«23» января 2024 г.

Договор № 001-24 от 22.01.2024г.

Комиссия в составе:

Представитель заказчика (отв. за газовое хозяйство): Шевченко Елена Владимировна

должность, наименование организации, Ф.И.О.

директор ФГБПОУ ГУЦЭИ им. М.Н. Румянцева

отв. за газовое хозяйство, № приказа о назначении

Представитель(ли) организации ООО «Метрология Сервис»: ответственный за газовое хозяйство Калинин С.В.

должность (ТИ), Ф.И.О.

чистильщик ООО «Метрология Сервис» Гвоздев В.Б.

провела периодическую **проверку технического состояния**
(первичную/периодическую)

вентиляционных каналов в кухонь (8 помещений)

(вентиляционных, дымовых)

помещениях:

указать наименование объекта,

жилого многоэтажного здания

назначение здания, этажность, строящееся/эксплуатируемое, помещения, в которых проводится проверка

по адресу: г. Москва, ул. Расковой, д. 13

цель проверки: пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых плит
пригодность к эксплуатации, пригодность для отводов продуктов сгорания от газовых приборов

ПГ-4 (16 штук)

наименование и тип газовых приборов

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Тип канала (вент/дым)	Материал канала	Сечение канала (м x м)	Канал от оборудования или помещений	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состояние оголовка Исправен/неисправен
1.	вентиляционный	кирпич	300*300	из помещения кухни №1	очищен	соответствует	исправен
2.	вентиляционный	кирпич	300*300	из помещения кухни №2	очищен	соответствует	исправен
3.	вентиляционный	кирпич	300*300	из помещения кухни №3	очищен	соответствует	исправен
4.	вентиляционный	кирпич	300*300	из помещения кухни №4	очищен	соответствует	исправен
5.	вентиляционный	кирпич	300*300	из помещения кухни №5	очищен	соответствует	исправен
6.	вентиляционный	кирпич	300*300	из помещения кухни №6	очищен	соответствует	исправен
7.	вентиляционный	кирпич	300*300	из помещения кухни №7	очищен	соответствует	исправен
8.	вентиляционный	кирпич	300*300	из помещения кухни №8	очищен	соответствует	исправен

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов, см.

обеспечена
обеспечена/не обеспечена, указать величину, см, если не обеспечена, указать помещения

Наличие в нижней части дымовых каналов карманов глубиной не менее 25 см. и люков

имеются/отсутствуют, если отсутствуют, указать помещения

для чистки

Все дымовые каналы обособленные, плотные, в местах присоединения дымоотводов герметичны, за исключением

указать помещения, в которых не обеспечена обособленность, плотность и герметичность

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

если имеются нарушения, указать

Суммарная длина участков соединительных труб менее 3-х метров.

да/нет, если есть отступления, указать помещения

Горизонтальные участки дымовых каналов в стенах и на чердаке предусмотрены

да/нет, указать из каких помещений

Дымовые трубы и выходы вент. каналов находятся вне зоны ветрового подпора

да

да/нет, если находятся в зоне ветрового подпора, указать помещения

Наличие изменений проекта

нет

нет/есть, указать какие

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

вентиляционные

каналы в
помещении

8 кухня жилого
многоквартирного дома
наименование объекта

(вентиляционные, дымовые)

г. Москва, ул. Расковой, д. 13

перечислить помещения

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

под газ

под газ, жидкое топливо, твердое топливо

каналы в
помещении

(вентиляционные, дымовые)

наименование объекта

перечислить помещения

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и не пригодны к эксплуатации

Срок действия акта: один год

период, в течение которого акт действителен

Представитель заказчика:

М.П.

подпись

Шевченко Е.В.

Ф.И.О.

23.01.2024г.

дата

Представитель (ли) организации ООО «Метрология Сервис»:

Калинин С.В.

подпись

уд. № 2310/99.2-01
№ удостоверения,

Протокол №2310/99.2
от 18.10.2023

дата сдачи экзамена по ПБ

Гвоздев В.Б.

подпись

уд. №2311/61.1-01
№ удостоверения,

Протокол №2311/61.1
от 14.11.2023

дата сдачи экзамена по ПБ

Ответственный за газовое хозяйство:
Акт зарегистрирован:

Калинин С.В.

должность, Ф.И.О.

23.01.2024г.

дата

